

	Magazyn żywności/1	Gniazdo 1f.	BiWts	16	72	0,84	3,19	tak
23	2	Gniazdo 3f.	BiWts	25	122,5	-	1,87	Gniazdo nieczynne
24	Rozdzielnia żeliwna obok kuchni/1	Skrzynka górna	S193 B	40	200	0,8	1,45	tak
25	2	Skrzynka środkowa	S193 B	40	200	0,66	1,45	tak
26	3	Skrzynka dolna	S193 B	40	200	0,86	1,45	tak
27	4	Wyłącznik	S193 B	40	200	0,8	1,45	tak
28	Pokój zajęć	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	1,18	1,84	tak
Parter								
29	Gabinet dyrektora/1	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	0,9	1,84	tak
30	2	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	0,88	1,84	tak
31	3	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	0,92	1,84	tak
32	4	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	0,91	1,84	tak
33	5	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	1,14	1,84	tak
34	6	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	1,03	1,84	tak
35	Hol/1	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	1,1	1,84	tak
36	2	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	1,09	1,84	tak
37	Sala starszaków III/1	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	0,82	1,84	tak
38	2	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	0,85		tak
39	3	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	1,12		tak
40	Toaleta	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	-		Gniazdo uszkodzone-brak dostępu
41	Sala starszaków/1	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	0,75	1,84	tak
42	2	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	0,96	1,84	tak
43	3	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	0,99	1,84	tak
44	4	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	0,95	1,84	tak
45	5	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	0,92	1,84	tak
46	Przedpokój przed pom. socjal.	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	0,96	1,84	tak