

## Wnioski z pomiarów

### I. Wykaz obowiązujących przepisów.

- Norma PN-IEC 60364-6-61: 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
- Prawo budowlane ( Dz. U. z lipca 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
- Prawo energetyczne ( Dz. U. Z czerwca 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02. 75. 690 ).

### II. Uwagi końcowe.

- Zainstalowany na zasilaniu zmywarki wyłącznik różnicowoprądowy powinien być sprawdzany przynajmniej jeden raz w miesiącu (wymóg producenta). Sprawdzenie polega na wciśnięciu przycisku z napisem "TEST". Wyłącznik powinien natychmiast wyłączyć. W przeciwnym wypadku jest on uszkodzony i należy go niezwłocznie wymienić na sprawny.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
Marcin Czernek  
42-431 Zawiercie, ul. Siewierska 100  
NIP: 649-112-65-83 REGON 241947939