



FIRMA PePOŻ
Kompleksowe Usługi Przeciwpowozarowe

ROK ZAŁOŻENIA 1 9 8 9

**Protokół przeglądu systemu oddymiania
w obiekcie Przedszkola nr 4
w Zawierciu ulica Gałczyńskiego 3**

Systemu oddymiania D+H:

- 1.centralka nr RZN 4402-K V2 zainstalowana na klatce schodowej półpiętro
sprawna technicznie,
- akumulatory zasilające centralkę 2 sztuki – sprawne (wymieniono I.2019),
- skrzydło uchylne okna 1 szt. – sprawne technicznie,
- ROP 2 szt. - sprawne technicznie.
- czujka dymowa 1 szt. - sprawna technicznie.
- 2.centralka nr RZN 4402-K V2 zainstalowana na bocznej klatce schodowej
I piętro sprawna technicznie,
- akumulatory zasilające centralkę 2 sztuki – sprawne (wymieniono I.2019),
- skrzydło uchylne okna 1 szt. – sprawne technicznie,
- ROP 2 szt. - sprawne technicznie.
- czujka dymowa 1 szt. - sprawna technicznie.

W dniu przeglądu system oddymiania sprawny technicznie.

W przypadku obydwóch systemów stwierdzono niezgodne
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ułożenie i zamocowanie
przewodów łączących elementy systemu.

Wszystkie elementy systemu powinny być wykonane na podstawie projektu
zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producentów.

Przegląd techniczny wykonano w dniu **18.02.2022 r.**

Wyznaczony termin następnego przeglądu **08.2022 r.**

Uprawnienia:

- Certyfikaty D+H nr 011/22 i 012/22

Wykonawca:

FIRMA PePOŻ
PAWEŁ GRANEK
42-400 Zawiercie; ul. Sobieskiego 25
tel/fax: (32)67-23-537
NIP: 649-110-95-18; IDS: 270 702 313

WŁAŚCICIEL

Paweł GrANEK

Użytkownik lub osoba upoważniona:

Sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla:
- użytkownika
- wykonawcy